

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области

Управление Роспотребнадзора
по Липецкой области
398002 г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60а
(место составления акта)

«11» августа 2017 г.
(дата составления акта)
15.00 час _____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№409/23

По адресу (адресам): г. Липецк, ул. 8 марта, 24/3 _____

место проведения проверки

На основании: распоряжения №863/03-4 от 26.07.2017 г. руководителя Управления
Роспотребнадзора по Липецкой области В.А. Бондарева
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №114 г. Липецка в настоящее время название изменено на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №114 г.
Липецка (МБДОУ №114 г. Липецка)

Фактический адрес: г. Липецк, ул. 8 марта, 24/3

Юридический адрес: г. Липецк, ул. 8 марта, 24/3

ИНН 4826026313, ОГРН 1024800824377; ОКВЭД 85.11, количество объектов 1;
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» августа 2017 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«04» августа 2017 г. с 11 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 4 часа

«08» августа 2017 г. с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней/8 часов _____

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управление Роспотребнадзора по Липецкой области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** *(заполняется при проведении выездной проверки)* заведующая МБДОУ №114 г. Липецка Фролова Людмила Федоровна 26.07.2017 г. 16 час.00 мин. _____

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Колчева Елена Спартаковна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Даньшина Валентина Дмитриевна пом.сан.врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Липецкой области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов, и/или наименование экспертных организаций) с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

В ходе проведения проверки МБДОУ №114 г. Липецка **установлено:** имеет лицензию на образовательную деятельность №1367 от 22.11.2016г. (серия 48 ЛО-1 №0001528), санэпидзаклучение 48.20.04.000М.000961.12.16 от 05.12.16 г., лицензию на медицинскую деятельность ЛО-48-01-001472 от 31.05.2016 г. (ГУЗ «Липецкая городская детская больница»)

Предельная наполняемость учреждения (исходя из расчета площадей игровых 2-х ясельных, 9 дошкольных групп - 276 мест). Средняя посещаемость (фактическая) составила - 140 детей.

Детский сад размещен на обособленном земельном участке. Земельный участок сухой, чистый, хорошо проветриваемый и инсолируемый, имеет наружное электрическое освещение, огражден. Площадь земельного участка составляет 8615 м², площадь озеленения 6564,4 м². На расстоянии 100 м от дошкольного учреждения торговые точки по продаже табачных изделий отсутствуют.

Территория благоустроена, зонирована: зона застройки, физкультурно-игровая, хозяйственная. Физкультурно-игровая зона представлена спортивной и 11 игровыми площадками, оборудованных теньевыми навесами. Игровые площадки обеспечены игровым оборудованием.

Мусоросборник установлен за территорией ДОУ, состояние контейнерной площадки – удовлетворительное. Контейнер оборудованы крышкой, не переполнен. Вывоз мусора осуществляется по договору №4018/114/126 от 30.12.2016 г. ЗАО «ЭкоПром-Липецк» 3-4 раза в неделю. Дератизация и дезинсекция проводятся ФГУП «ЛОЦДиС» на основании договора №5803/123 от 30.12.2016г. ежемесячно и 1 раз в квартал соответственно, что подтверждается актами выполненных работ и счетами-фактурами (последние работы проведены 25.07.2017г. акт №3907). Сбор использованных люминесцентных ламп производится в металлический контейнер, который хранится в хоз.постройке на территории ДОУ (вывоз и утилизация осуществляется централизованно по договору №48-1-13235 от 18.07.2016 г. ООО «Региональная утилизирующая служба «Сошки») - в текущем году отходов нет.

Детский сад размещен в 2-х этажном керамзитобетонный типовом здании, построенном в 1979 г. В наборе помещений имеются: 11 групповых ячеек, музыкальный зал (84,3 м²), спортивный зал (50 м²), пищеблок (76,9 м²), постирочная (35,2 м²), медицинский блок (25,6 м²), административно-хозяйственные помещения. В состав групповой ячейки входят: приемная, игровая (площадью 49,1 - 60,5 м²), спальня, буфетная, туалетная с умывальной.

Здание оборудовано централизованными системами горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, отопления - в рабочем состоянии. Электроводонагревателями оборудованы пищеблок и все группы. Все сан.техоборудование находится в рабочем состоянии. В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы. Параметры микроклимата в помещениях отвечают гигиеническим требованиям. Проветривание помещений осуществляется регулярно.

Все групповые помещения, спортивный зал и помещения медицинского назначения обеспечены естественным освещением. Искусственное освещение представлено светильниками с лампами накаливания, защитной осветительной арматурой обеспечены.

По проекту приточно-вытяжная механическая вентиляция в учреждении отсутствует, за исключением пищеблока. Приточно-вытяжная механическая вентиляция находится в рабочем состоянии, техническим обслуживаем которой занимается по договору №144 от 01.08.2017 г. ООО «Липецкая климатическая компания» 2 раза в год. Жалюзийные решетки вытяжной вентиляционной системы открыты, визуально чистые, акты ревизии и проверки эффективности работы системы представлены (от 01.08.2017 г.).

