

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Липецкой области
(наименование территориального органа МЧС России)
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Липецк, ул. Московская, д. 16, телефон: 22-89-01
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Липецку
г. Липецк, ул. Московская, д. 16, телефон: 22-89-26

г. Липецк, ул. Московская, д. 16, каб. 202
(место составления акта)

«23» мая 2016г.
(дата составления акта)

«16» часов «30» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 89

По адресу: г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/3
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 89 от «04» мая 2016 года начальника отдела надзорной
деятельности по г. Липецку управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
России по Липецкой области Артюшкина С.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), ФИО, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, выездная)

МБДОУ детский сад №114

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя.)

Дата и время проведения проверки:

«__» 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
«__» 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности ИП по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «10» рабочий(их) день(дней), «4» часа
(рабочих дней, часов)

Акт составлен: инспектором отдела надзорной деятельности по г. Липецку управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой
области Силаковой Викторией Владимировной «23» мая 2016г. в «16» час. «30» мин.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Артюшкин С.А. 05.05.2016
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

настоящая плановая выездная проверка согласованию не подлежит
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор отдела надзорной деятельности по г. Липецку управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой
области Силакова В.В.

(ФИО, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов,
экспертных организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Фролова Л.Ф., заместитель заведующей
Иванникова Г.П.

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- здание склада, находящегося на территории детского сада, не оборудовано дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации – нарушение требований НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- не предоставлен расчет по категориям помещений складского и производственного назначения по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по классификации пожароопасных и взрывоопасных зон – нарушение требований гл.5,8 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. (далее ФЗ №123); НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- направление движения к пожарному гидранту, являющемуся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения - нарушение требования п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 89/1/25 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 23.05.2016 г., объяснение Фроловой Л.Ф.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Инспектор ОНД по г.Липецку УНД и ПР
ГУ МЧС России по Липецкой области
майор внутренней службы
Силакова В.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

23 05 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

телефон
доверия
22-88-60



инспектор по пожарному надзору
В.В. Силакова